

Pytanie 1

Przedłożony przedmiar robót przewiduje demontaż pokrycia z desek w 50% i montaż nowych w 50%. W związku z tym, zwracam się z pytaniem jak ocenić stan przydatność konstrukcji dachowej w miejscach nie demontowanego pokrycia z desek oraz jak wykonać prace odgrzybieniuowe, impregnacyjne, fumigacji i ewentualnych napraw konstrukcji więźby ?

Odp: Określenie stanu wymaga wizji lokalnej na obiekcie. Wymianę konstrukcyjną dachu można określić od strony wewnętrznej dachu i przyjąć wartość ryczałtową. Odgrzybianie, impregnacja i fumigację można wykonać od strony wewnętrznej dachu.

Pytanie 2

Poz. 16 przedmiaru robót obejmuje montaż gąsiorów w pierwszym etapie robót - czy to nie jest pomyłka?

Odp: Tak, pozycja nr 16 w etapie pierwszym uległa pomyłce, gąsioro będą montowane w kolejnym etapie robót razem z dachówką.